



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов  
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: [bez.barerov@gmail.com](mailto:bez.barerov@gmail.com)

Мы в интернете: [bezbarerov.org](http://bezbarerov.org), [vk.com/bez\\_barerov](https://vk.com/bez_barerov), [vk.com/obsovsrb](https://vk.com/obsovsrb).

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



АКТ № 9/ЛМ/19а ОТ 05 ФЕВРАЛЯ 2019 Г.

СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ  
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ  
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД № 37 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №37 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

198259, Санкт-Петербург, ул. Здоровцева, д. 27, корп. 3, лит. А

Санкт-Петербург  
2019г.

**Акт № 9/ЛМ/19а от 05 февраля 2019 г.**  
**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №37 Красносельского района Санкт-Петербурга)

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**  
Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 198259, Санкт-Петербург, ул. Здоровцева, д. 27, корп. 3, лит. А

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание 2 этажа, 2609,4 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10555 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга, 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: образование

Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста



Плановая мощность: 307 человек

Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К,О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий ГБДОУ детский сад №37 Красносельского района Санкт-Петербурга Корнеева Лариса Васильевна, действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

|                                   |  |  |   |           |
|-----------------------------------|--|--|---|-----------|
| Акт<br>№9/ЛМ/19а от<br>05.02.2019 | ГБДОУ детский сад №37 Красносельского<br>района Санкт-Петербурга |  СПБ ОПОИ<br>«НА КОЛЯСКЕ<br>БЕЗ БАРЬЕРОВ» | Выполнил<br> | Лист<br>2 |
|-----------------------------------|--|--|---|-----------|

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: нет
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: да
5. Наружная лестница входной зоны: нет
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): нет
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У:
  - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
  - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
    - звуковой информации: нет
    - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да, только табличка на входе
  - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет
  - 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

Акт  
№9/ЛМ/19а от  
05.02.2019

ГБДОУ детский сад №37 Красносельского  
района Санкт-Петербурга



Выполнил

Лист

3



18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **нет**


#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, ГБДОУ детский сад №37 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 198259, Санкт-Петербург, ул. Здоровцева, д. 27, корп. 3, лит. А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

| № п/п                | Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У | Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта   | № приказа, дата                 |
|----------------------|--|---|---------------------------------|
| 1                    | 2  | 3   | 4                               |
| <b>Основные меры</b> |  |   |                                 |
| 1                    |  | <b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>   |                                 |
| 1.1.                 | К, О, С, Г, У  | Приказом №05-ахд от 10.01.2019 г. указано:<br>Руководствоваться Политикой обеспечения условий доступности для инвалидов услуг и других маломобильных граждан объектов, и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи оказания при этом необходимой помощи в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 37 Красносельского района Санкт-Петербурга <b>всем сотрудникам.</b> | Приказ №05-ахд от 10.01.2019 г. |
| 1.2.                 | К, О, С, Г, У  | На калитке отсутствует какая-либо информация об учреждении. Схемы путей движения к доступному входу отсутствуют.  |                                 |
| 1.3.                 | К, О, Г, У   | Доступно. Вход через калитку. Порогов нет. Вокруг здания покрытие твердое. Сопровождение по необходимости.  |                                 |
| 1.4.                 | С  | Условно доступно. Навигация отсутствует. Предупредительные тактильные полосы отсутствуют. Передвижение только с сопровождением.   |                                 |
| 1.5.                 | К, О, С, Г, У  | Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.  | Приказ №05-ахд от 10.01.2019 г. |
| 2                    |  | <b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>  |                                 |

Акт  
№9/ЛМ/19а от  
05.02.2019

ГБДОУ детский сад №37 Красносельского  
района Санкт-Петербурга



Выполнил

Лист

4

|      |               |   |                                 |
|------|---------------|---|---------------------------------|
| 2.1. | К, О, С, Г, У | Отсутствует кнопка вызова помощи или табличка с номером телефона. Имеется домофон, расположенный в труднодоступном месте.   |                                 |
| 2.2. | К             | Условно доступно на негнущегобаритной механической кресло-коляске с небольшого веса человека. Вход с уровня земли. Порог с превышением. Далее внутренняя лестница. Имеется переносной пандус. Необходимо сопровождение. Не рекомендовано к посещению на электроколяске. |                                 |
| 2.3. | О, Г, У       | Частично доступно. Вход с уровня земли. Порог с превышением. Далее внутренняя лестница с поручнем с одной стороны. Сопровождение по необходимости.  |                                 |
| 2.4. | С             | Условно доступно. Вход с уровня земли. Порог с превышением. Далее внутренняя лестница с ненормативным поручнем. Тактильная и контрастная маркировка отсутствует. Есть табличка со шрифтом Брайля. Необходимо сопровождение.   |                                 |
| 2.5. | К, О, С, Г, У | Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.  | Приказ №05-ахд от 10.01.2019 г. |
| 3    |               | <b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>  |                                 |
| 3.1. | К             | Частично доступно по 1-ому этажу при условии преодоления входной группы. На верхние этажи не доступно, лифты отсутствуют. Сопровождение по 1-ому этажу по необходимости.  |                                 |
| 3.2. | О, Г, У       | Частично доступно. Сопровождение по необходимости.  |                                 |
| 3.3. | С             | Пути перемещения внутри помещений только с сопровождением.  |                                 |
| 3.4. | К, О, С, Г, У | Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.  | Приказ №05-ахд от 10.01.2019 г. |
| 4    |               | <b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>   |                                 |
| 4.1. | К             | Обслуживание осуществляется на 1-ом этаже при условии преодоления входной группы. Сопровождение по необходимости.   |                                 |
| 4.2. | О, Г, У       | Доступно. Сопровождение по необходимости.   |                                 |
| 4.3. | С             | Условно доступно. Только с сопровождением, помещения не адаптированы для слепых.  |                                 |
| 4.4. | К, О, С, Г, У | Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.  | Приказ №05-ахд от 10.01.2019 г. |
| 5    |               | <b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>   |                                 |
| 5.1. | К             | Не доступно. Поручни отсутствуют. Крючки отсутствуют. Кнопка вызова помощи отсутствует. Пространства недостаточно, дверной проем узкий.   |                                 |
| 5.2. | О             | Условно доступно. Поручни отсутствуют. Крючки отсутствуют. Кнопка вызова помощи отсутствует. Сопровождение по необходимости.  |                                 |
| 5.3. | Г, У          | Доступно. Сопровождение по необходимости.   |                                 |
| 5.4. | С             | Условно доступно. Необходимо сопровождение.   |                                 |
| 5.5. | К, О, С, Г, У | Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.  | Приказ №05-ахд от 10.01.2019 г. |
| 6    |               | <b>Информационное обеспечение на Объекте</b>  |                                 |
| 6.1. | К, О, С, Г, У | Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.  | Приказ №05-ахд от 10.01.2019 г. |

|                             |   |                                    |          |        |
|-----------------------------|---|------------------------------------|----------|--------|
| Акт №9/ЛМ/19а от 05.02.2019 | ГБДОУ детский сад №37 Красносельского района Санкт-Петербурга | СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ» | Выполнил | Лист 5 |
|-----------------------------|---|------------------------------------|----------|--------|





|  |               |   |
|--|---------------|---|
| 6.2.                                     | К, О, С, Г, У | <p>Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <a href="http://dc37krs.my1.ru/">http://dc37krs.my1.ru/</a>.</p> <p>На сайте учреждения размещена:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контактная информация;</li> <li>- режим работы учреждения;</li> <li>- информация о специалистах и видах услуг;</li> <li>- об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг;</li> <li>- информация о способах получения услуг для инвалидов;</li> <li>- условия его доступности по категориям инвалидов;</li> <li>- как добраться до объекта от остановки общественного транспорта;</li> <li>- номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте;</li> <li>- о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости;</li> <li>- о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте.</li> </ul> <p>На сайте отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- версия для слабовидящих, ведутся работы по адаптации сайта;</li> <li>- ссылка на сайт <a href="http://city4you.spb.ru">city4you.spb.ru</a>, где размещена информация о доступности объекта.</li> </ul> <p>После согласования акта, на сайте появится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов.</li> </ul> |
| <b>Дополнительные меры (при наличии)</b> |               |   |
| 7  |               | <b>Зона: пути движения к объекту</b>  |
| 7.1.                                     |               | <p>Остановка «Улица Тамбасова, 32».</p> <p>Автобусы № 87, 165 (частично оснащенные низкопольным подвижным составом).</p> <p>Маршрутки № К165, К297 (Маршруты, не оснащенные низкопольным подвижным составом).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 300 м.</li> <li>2. Время движения пешком 3-7 минут.</li> <li>3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути.</li> <li>4. Пешеходный переход нерегулируемый.</li> <li>5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям).</li> </ol>   |
| 8  |               | <b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>   |
| 8.1.                                     | К, О, С, Г, У | Парковка отсутствует. Возможно оставить автомобиль на придомовой территории.  |

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.  
 В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.  
 Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.  
 Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

**V. Рекомендации** (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

|                                   |  |   |   |   |           |
|-----------------------------------|--|---|---|---|-----------|
| Акт<br>№9/ЛМ/19а от<br>05.02.2019 | ГБДОУ детский сад №37 Красносельского<br>района Санкт-Петербурга |  | СПБ ОПОБ<br>«НА КОЛЯСКЕ<br>БЕЗ БАР'БЕРОВ» | Выполнил<br> | Лист<br>6 |
|-----------------------------------|--|---|---|---|-----------|

1. На сайте учреждения необходимо создать полноценную версию для слабовидящих (увеличение, смена цвета фона, текста и т.д.) всех страниц сайта согласно действующим нормативам.
2. На сайте учреждения (в разделе «Доступная среда») необходимо актуализировать информацию о доступности объекта по зонам. Прикрепить фотографии функциональных зон.
3. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») ссылку на сайт [city4you.spb.ru](http://city4you.spb.ru), где размещена информация о доступности объекта.
4. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
5. На калитке разместить информацию об учреждении, тем самым обозначив вход на территорию.
6. На территории разместить знаки навигации путей движения ко входу в здание (или схемы путей движения).
7. В рамках капитального ремонта или реконструкции оборудовать дополнительный вход пандусом согласно действующим нормативам.
8. На входе разместить табличку со знаком «ИНВАЛИД» на желтом фоне и номером телефона для оказания помощи. Текст должен быть крупным и легко читаемым.
9. Разместить памятку для инвалидов на информационном стенде при входе в учреждение.
10. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности объекта для инвалидов по зрению согласно действующим нормативам.
11. Обеспечивать допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
12. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – <http://zhitvmeste.ru/news/events/88812/>.

Заведующий ГБДОУ детский сад №37  
Красносельского района Санкт-  
Петербурга



/ Корнеева Л. В. /

Президент  
СПб ОПОВ «На коляске без барьеров»



/ Яганова Ю. В. /

Акт  
№9/ЛМ/19а от  
05.02.2019

ГБДОУ детский сад №37 Красносельского  
района Санкт-Петербурга



СПб ОПОВ  
«НА КОЛЯСКЕ  
БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил

Лист

7