



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района**

Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 29 тел. 735-09-66

**АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 2-15-413**

г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 29  
(место составления акта)

11-00  
(время)

15.07.2016  
(дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДПР Красносельского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 08 июня 2016 года № 2-15-413.

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка здания детского сада по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Здоровцева, д. 27, корп. 3 литера А.  
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 37 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга) (юридический адрес: 198320, г. Санкт-Петербург, ул. Здоровцева, д. 27, корп. 3 литера А), ИНН 7807026419.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

14	”	июля	2016	г. с	15	час.	00	мин.	до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	1	ч.
15	”	июля	2016	г. с	10	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1	ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) (« 2 » часа)  
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующая ГБДОУ детский сад № 37 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга Корнеева Лариса Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«15» часов «00» минут «14» июля 20 16 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
нет.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Бовкун Юлия Владимировна - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая ГБДОУ детский сад № 37 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга Корнеева Лариса Васильевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБДОУ детский сад № 37 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Здоровцева, д. 27, корп. 3 литера А.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки установлено, что нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании ОНД Красносельского района № 2-15-612/1/1 от 29.09.15 устранены в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись.

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: нет.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: нет.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: нет.
4. Фототаблица: нет.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет.
6. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока)

проведения плановой проверки) нет.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) нет.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:  
- копии документов по установке пожарных шкафов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Бовкун Юлия Владимировна - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

15 " июля 20 16 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а)  
Заведующая ГБДОУ детский сад № 37 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга Корнеева Лариса Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

15 " июля 20 16 г.

  
(подпись)