

1000

**АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детский сад № 37			ОГРН 1027804597380		
(полное и сокращенное наименование организации)					
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)					
1. Дошкольное образование			ОКВЭД Основной - 85.11		
2. Дневной уход за детьми			ОКВЭД Доп. - 88.91		
Форма собственности		Субъект Российской Федерации		ОКФС - 13	
(указывается форма собственности по ОКФС)					
Организационно-правовая форма		Государственное бюджетное учреждение		ОКОПФ - 75203	
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)					
Должность, Ф.И.О. руководителя организации		ИО заведующего ГБДОУ детским садом № 37		Е.С. Бахтина	
Телефон, факс руководителя организации		Тел. 730-07-55		Факс 730-07-55	
E-mail организации		detcad372010@yandex.ru			
Юридический адрес организации		198259	Санкт-Петербург, ул. Здоровцева, дом 27, корпус 3, лит А		
		(индекс)	(почтовый адрес)		
Фактический адрес организации		198259	Санкт-Петербург, ул. Здоровцева, дом 27, корпус 3, лит А		
		(индекс)	(почтовый адрес)		
Наименование владельца объекта, в котором находится организация				ОГРН 1027804602902	
ГБДОУ детский сад № 37					
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)					
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация				Санкт-Петербург, ул. Здоровцева, дом 27, корпус 3, лит А	
				198259	
(почтовый адрес)					
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация					
Тел. 730-07-55		Факс 730-07-55		E-mail detcad372010@yandex.ru	
Наименование вышестоящей организации		75.11.2 - Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга		ОГРН 1037819002605	
(указывается организационно-правовая форма и название организации)					
Юридический адрес вышестоящей организации		198329	ул. Партизана Германа, дом 3, литера А.		
		(индекс)	(почтовый адрес)		
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации				Глава администрации	
Фадеев О.Е.					
Телефон, факс вышестоящей организации		Тел. 736-86-06		Факс 736-88-88	
E-mail вышестоящей организации		tukrsl@gov.spb.ru			

Титульный лист, часть II

<p>Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)</p> <p>Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)</p>	<p>Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №37/комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга</p> <p>198259, Санкт-Петербург, ул. Здороваева дом 27 корпус 3 литера А</p>												
<p>Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)</p>	<p>2 609,4 кв.м</p>												
<p>Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)</p>	<p>1,2 этажи</p>												
<p>Кадастровый номер объекта</p>	<table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>8:</td> <td>4</td> <td>0:</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>А</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </table>	7	8:	4	0:	8	4	7	1	А	6	3	2
7	8:	4	0:	8	4	7	1	А	6	3	2		
<p>Категории обслуживаемого населения:</p>	<p>граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. Все</p>												
<p>Категории обслуживаемых инвалидов:</p>	<p>инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды все с отклонениями в развитии.</p>												
<p>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)</p>	<p>нет</p>												

№ № п/п	Зона, элемент зоны, техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны (элементы, технические средства)	Необходимость (1), отсутствие (0) зоны (элементы, технические средства) на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания/реконструкции и зоны (элементы, технические средства) на объекте	Параметры зоны (элементы), технического средства обустройства объекта		Фактическое значение (для параметров единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	Нормативные документы	Примечание
					Наименование параметра	Единица измерения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Расположение устройств и оборудования (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты)									
	Название зоны	0	0							
					Выступ от плоскости вертикальной конструкции: - при навеске на высоте от 0,7 до 0,9 м «С» - при размещении на отдельной стоящей опоре «С»	м		Не более 0,1	СНиП 35-01-2001 п.3.10	
					При увеличении выступающих размеров, пространство под этими устройствами необходимо выделять бордюром камнем, бортиком высотой «С» либо ограждением высотой «С»	м		Не более 0,3	СП 35-101-2001 рис.2.32	
						м		Не менее 0,05		
						м		Не менее 0,7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	Пути пешеходного движения									
	Название зоны	1	0							
					ширина пути «К»	соответс твие	да	Не менее 1,8	СНиП 35-01-2001 п.3.3	

1.3	Наружные лестницы				0	0	Как минимум одна лестница должна быть обустроена для всех категорий МГН
	Название зоны						
1	продольный уклон «К»	%	0	Не более 5 (10 на протяжении не более 12 м пути)	СНиП 35-01-2001 п.3.3 СП 35-101-2001 рис 2.34		
	поперечный уклон «К»	%	0	Не более 2			
	высота бортовых камней по краям пешеходных путей «К»	м	0,05	Не более 0,05	СНиП 35-01-2001 п.3.4		
	высота бортовых камней по краям в пересечениях с проезжей частью «К»	м	0	Не более 0,04			
	покрытие путей «К»	соответствие	да	Не допускаются насыпные и крупноструктурные материалы			
	Толщина швов покрытия из бетонных плит «К», «О»	м	0	Не более 0,015	СНиП 35-01-2001 п.3.7		
	Размеры ступеней: ширина проступей «О»	м		Не менее 0,4	СНиП 35-01-2001 п.3.9		
	высота ступеней «О»			Не более 0,12			
	Ширина марша лестниц «О»	м		Не менее 1,35	СНиП 35-01-2001 п.3.27		
	Уклон лестниц «О»	соотношение		Не более 1:2	СНиП 35-01-2001 п.3.28		
бортики на боковых краях ступеней «О»	м		Высота не менее 0,02				
Противоскользящее покрытие на краях ступеней	наличие		Наличие	СП 35-101-2001 рис.2.21			
Ограждение с поручнями на высоте «О»	м		0,9; в дошкольных учреждениях- 0,9 и 0,5; при ширине марша 2,5 и более - раздельные поручни	СНиП 35-01-2001 п.3.32			
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц: размеры цифр: «С»	м	7	8	9	10	11	
Ширина							
Высота				0,01			
Высота рельефа				0,015			
Поверхность покрытия ступеней «О», «К»	соответствие			Не менее 0,002			
				Шероховатая	СНиП 35-01-2001 п.3.7		

1.4 Пандусы: стационарные, переносные									
Название зоны	I								
					Высота одного подъема «К»	м	0,08	Не более 0,8	СНиП 35-01-2001 п.3.29
					Уклон «К»	%	0,8	Не более 8	
					Ширина площадки «К»	м	1,0	Не менее 1,0	
					Глубина площадки «К»	м	1,0	Не менее 1,5	
					Бортики по продольным краям «К»	м	0	Высотой не менее 0,05	СНиП 35-01-2001 п.3.31
					Ограждения с поручнями на высоте «К»	м	нет	0,7 и 0,9, в дошкольных учреждениях: 0,7, 0,9 и 0,5	СНиП 35-01-2001 п.3.32
					Поверхность покрытий пандуса «О», «К»	соответствие	да	Твердая, не допускает скольжения	СНиП 35-01-2001 пп.:3.7, 3.14
					Участки пола перед входами на пандусы должны иметь рифленую и контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С»	м	0	0,6	СНиП 35-01-2001 п.3.21
					«К», «О»	наличие	нет	Наличие	СП 35-101-2001, рис. 2.29
1.5 Подъемники вертикальные									
Название зоны	0								
1.6 Подъемники наклонные									
Название зоны	0								
1.7 Подъемники переносные									
Название зоны	0								
1.8 Аппарели колёсные									
Название зоны	0								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 Входные площадки									
Название зоны	0								
					Навес	наличие	нет	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.14
					Водоотвод	наличие	нет	Наличие	
					Подсветка площадки	наличие	нет	Наличие	
					Поверхность покрытий «О», «К»	соответствие		Шероховатая	
					Поперечный уклон «К», «О»	%		В пределах 1-2	
Как минимум один входной узел должен быть обустроен для всех категорий МГН									

Входной узел

Пути движения внутри здания

3										
3.1	Коридоры									
	Название зоны	1								
				Ширина пути движения «К»	м	1,35		Не менее 1,5		СНиП 35-01-2001 п.3.18
3.3	Переходы в другие здания									
	Название зоны	0								
				Ширина перехода «К»	м			Не менее 2,0		СНиП 35-01-2001 п.3.18
3.4	Пространства перед дверьми при открывании «к себе»									
	Название зоны	1								
				Глубина «К»	м	1,5		Не менее 1,5		СНиП 35-01-2001 п.3.19
3.5	Пространства перед дверьми при открывании «от себя»									
	Название зоны	1								
				Глубина «К»	м	1,35		Не менее 1,2		СНиП 35-01-2001 п.3.19
3.6	Пространства для разворота на 90 – 180 гр. инвалида на кресле-коляске									
	Название зоны	1								
				Диаметр зоны разворота «К»	м	1,35		Не менее 1,4		СНиП 35-01-2001 п.3.19
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
3.7	Пространства около столов, прилавков и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов									
	Название зоны	0								
				Размеры в плане «К»	м			Не менее 0,9 x 1,5		СНиП 35-01-2001 п.3.19
3.8	Ковровые покрытия на путях движения									
	Название зоны	0								
				Толщина (с учетом высоты ворса) «К», «О»	м			Не более 0,013		СНиП 35-01-2001 п.3.22
				Ковровые покрытия плотно закреплено	соответс твие			Соответствие		СНиП 35-01-2001 п.3.22
3.9	Проходы в помещении с оборудованием и мебелью									
	Название зоны	1								
				Ширина «К»	м	1,35		Не менее 1,2		СНиП 35-01-2001 п.3.18
3.10	Двери во внутренних помещениях									
	Название зоны	1								

					Ширина дверных и открытых проемов «К»	м	0,9	Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.23	
					Высота порогов «К»	м	0,02	Не более 0,025	СНиП 35-01-2001 п.3.21	
					Участки пола перед дверными проемами должны иметь рифленую и контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С»	м	0	0,6		
					Дублирование обозначений помещений рельефными знаками рядом с дверью со стороны ручки на высоте «С»	наличие	нет	От 1,4 до 1,75	СНиП 35-01-2001 п.3.61	
3.11	Балконы, лоджии									
	Название зоны	0			Ширина «К»	м		Не менее 1,4	СНиП 35-01-2001 п.3.18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4									11	
4.1	Внутренние лестницы				Лестничные марши и ограждения					
	Название зоны	1								
					Ограждения с поручнями на высоте «О»	м	0,9 и 0,5	0,9 и 0,5 в дошкольных учреждениях	СНиП 35-01-2001 п.3.32	
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О»	м	0,3	0,3	СНиП 35-01-2001 п.3.32	
					Высота подъема ступеней «О»	м	0,145	Не более 0,15	СНиП 35-01-2001 п.3.28	
					Ширина проступей «О»	м	0,34	Не менее 0,3		
4.2	Пандусы: стационарные, переносные									
	Название зоны	0	1							
					Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,8	СНиП 35-01-2001 п.3.29	
					Уклон «К»	%		Не более 8		
					Ширина площадки «К»	м		Не менее 1,0		
					Глубина площадки «К»	м		Не менее 1,5		
					Бортики по продольным краям «К»	м		Высотой не менее 0,05	СНиП 35-01-2001 п.3.31	
					Ограждения с поручнями на высоте «К»	м		0,7 и 0,9, в дошкольных учреждениях: 0,7,	СНиП 35-01-2001 п.3.32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Поверхность покрытий пандуса «О», «К»	соответс твие		0,9 и 0,5 Твердая, не допускает скольжения	СНиП 35-01- 2001 пп.:3.7, 3.14	
					Участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы, пандусы должны иметь рифленую и контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С»	м		0,6	СНиП 35-01- 2001 п.3.21	
4.3	Подъемники вертикальные									
	Название зоны	0			«К», «О»	наличие	нет	Наличие	СП 35-101- 2001, рис. 2.29	
4.4	Подъемники наклонные									
	Название зоны	0			«К», «О»	наличие	нет	Наличие	СП 35-101- 2001, рис. 2.28	
4.5	Подъемники переносные									
	Название зоны	0			«К», «О»	наличие	нет	Наличие	СНиП 35-01- 2001 п.3.17	С посторонней помощью
4.6	Аппарели колейные									
	Название зоны	0			«К»	наличие	нет	Наличие	СП 35-101- 2001	С посторонней помощью
5	Лифты									
5.1	Лифты									
	Название зоны	0								
					Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,1	СНиП 35-01- 2001, п. 3.35	
					Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,4	СНиП 35-01- 2001, п. 3.37	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта	наличие			СНиП 35-01- 2001, п. 3.58	
					Кнопки вызова и управления на высоте «К», «С», «Г»	м		Не более 1,2 и не менее 0,85		
					Двухстороння связь с диспетчером (кнопка вызова)	наличие		Наличие	СНиП 35-01- 2001 п.3.57	
6	Санитарно-гигиенические помещения									
6.1	Универсальные кабины общественных туалетов									
	Название зоны	1								
					Ширина «К»	м	0,84	Не менее 1,65	СНиП 35-01- 2001 п.3.67	Не менее одной из
					Глубина «К»	м	1,52	Не менее 1,8		

1	2	3	4	5	Горизонтальные поручни на высоте «К», «О»	м	нет	0,75	СП 35-101-2001, рис. 3.10	общего числа кабин на этаже
					Высота унитаза «К»	м	0,46	0,46		
					Высота писсуара «К»	м	нет	Не более 0,5	СП 35-101-2001, рис. 3.12	
					6	7	8	9	10	11
6.1					Кнопка управления смывом писсуара на высоте «К»	м		1,1	СП 35-101-2001, рис. 3.12	
					Двухсторонняя связь с диспетчером (кнопка вызова)	наличие	нет	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.57	
6.2	Входные двери универсальных кабин									
					Название зоны	1				
					Ширина дверей «К»	м	0,58	Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п. 3.23	
					Высота порога «К»	м	0,025	Не более 0,025		
6.3	Умывальники									
					Название зоны	1				
					Нижний край раковины на высоте «К»	м	0,8	Не менее 0,68	СП 35-101-2001, рис. 3.10, 3.12	
					Нижний край зеркала на высоте «К»	м	1,2	0,9 – 1,0		
					Угол наклона зеркала «К»	градус	0	10		
					Нижний край электрического прибора для сушки рук на высоте «К»	м	нет	1,0		
6.4	Кабины душевые закрытые									
					Название зоны	0				
					Размеры в плане «К»:	м х м		Не менее 1,8 х 1,8	СНиП 35-01-2001 п.3.69, табл.1	
					Двухсторонняя связь с диспетчером (кнопка вызова)	наличие		Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.57	
6.5	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
					Название зоны	0				
					Размеры в плане «К»:	м х м		Не менее 1,2 х 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.69	
6.6	Ванные комнаты									
					Название зоны	0				
					Размеры в плане «К»	м х м		Не менее 2,2 х 2,2	СНиП 35-01-2001 п.3.68	

1	2	3	4	5	Поручни «О»	наличие	8	9	Наличие	11
6.6				5	6 Ширина дверей «К»	7 м			Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.23
7					Двухстороння связь с диспетчером (кнопка вызова)	наличие			Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.57
Зоны обслуживания										
7.1	Зоны обслуживания универсальные									
	Название зоны									
	0									
					Ширина подходов к оборудованию и мебели «К»	м			Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.18
					Пространство у мест обслуживания «К»	м х м			Не менее 0,9 х 1,5	СНиП 35-01-2001 п.3.19
					Зона досягаемости прилавок по высоте: при расположении сбоку «К»	м			Не выше 1,4 и не ниже 0,3 от пола	СНиП 35-01-2001 п.4.15
					Площадь приема посетителей на два рабочих места «О», «К»	м ²		18		СП 35-103-2001 п.3.11
					Зона досягаемости прилавок по высоте: при расположении фронтально «К»	м			Не выше 1,2 и не ниже 0,4 от пола	СНиП 35-01-2001 п.4.15
					Высота столов, прилавок «К»	м			Не выше 0,9 от пола	СП 35-101-2001 рис.3.4
7.2	Зоны обслуживания в залах ожидания вокзалов									
	Название зоны									
	0									
					Места для сидения в залах ожидания вокзалов «О», «К»	%		5		СНиП 35-01-2001 п.4.12
					Площадь зоны ожидания в вокзалах «О», «К»	м ²			2,1 на одно место	СП 35-103-2001 п.8.4
7.3	Зоны обслуживания в зрительных залах и на трибунах спортивных и зрелищных учреждений									
	Название зоны									
	0									
					Места для инвалидов на трибунах спортивно-зрелищных залов «О», «К»	%			2 от общей вместимости плюс 1 место при вместимости свыше 1000 зрителей	СП 35-103-2001 п.5.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Размещение инвалидов в зрительных залах вне существующих проходов и не у эвакуационных дверей «О», «К»				Опорные поручни вдоль стен на путях эвакуации зрителей на высоте от уровня пола «С», «О», «К»	М		0,5; 0,7; 0,9	СП-35-103-2001 п.6.32	
7.4	Зоны обслуживания в залах бассейнов									
	Название зоны	0				М		0,5(для детей, от 0,9 до 1,2 (для взрослых)	СП -35-103-2001 п.5.11	
					Опорные поручни вдоль стен зала у специализированных ванн бассейна и на входах из помещений для переодевания и душевых на высоте от пола «С», «О», «К»	М				
					Резиновые рифленые полосы на основных путях движения по залам бассейна «С»	наличие		Наличие	СП -35-103-2001 п.5.11	
8	Автостоянки									
8.1	Места для парковки									
	Название зоны	0				%		Не менее 10 (но не менее одного места)	СНиП 35-01-2001 п.3.12	
	Места для транспорта инвалидов «К», «О»									
	Удаление от входа в объект «К», «О»					М		Не далее 50 (100 – при жилых зданиях)	СНиП 35-01-2001 п.3.12	
	Ширина зоны для парковки «К»					М		Не менее 3,5	СП 35-101-	
	Длина зоны для парковки «К»					М		Не менее 5,0	2001 рис.2.33	
	Обозначение стоянки авто-машины инвалида на кресле-коляске международным символом					наличие		Наличие		

Заполнил Анкету: _____ « 16 » 09 2009 г.
 Заместитель заведующего по АХД Е.Е. Филимонова
 № тел. 730-07-55
 Согласовано: И.О. заведующего Е.С. Бахтина « 16 » 09 2009 г.

